

АКТ
проведения тренировочной эвакуации учащихся (воспитанников)
из здания образовательного учреждения

г. Гусь-Хрустальный

26 августа 2022 г.

I. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Наименование учреждения МБДОУ «Детский сад № 12»
2. Этажность здания, степень огнестойкости 2 этажное, 2 степени
3. Количество основных эвакуационных выходов 8
4. Количество обслуживающего персонала / педагогического персонала - 19 человек
5. Общее количество учащихся (воспитанников)
6. В момент эвакуации в здание находилось учащихся (воспитанников) -64 ребенка

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Способ оповещения световое, речевое и звуковое оповещение

Количество используемых выходов при эвакуации 8

Время эвакуации учащихся (воспитанников) после оповещения: через 5 минуты.

Нормативное время эвакуации летнее / зимнее время. 3-5 минут.

Место сбора детей после эвакуации на территории ДОУ.

III. ВЫВОДЫ

Эвакуацию учащихся (воспитанников) признать удовлетворительной
Действия обслуживающего персонала / педагогического персонала признать
удовлетворительной.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Во время эвакуации персоналу четко знать свое пожарное звено.
После оповещения о месте возгорания бежать в группу для оповещения, учитывая место
возгорания.

Ф.И.О. руководителя; Заведующий Кузнецова О.В. _____

Представители учреждения
Зам.зав. по АХР Бельмисова Л.В. _____

Калмыкова О.А. _____

(дата, подпись)